

Nr. 33103 / 24.04.2021

Către,
PRIMĂRIA COMUNEI CÂRLOGANI, JUD. OLT

Domnului Ionel Văduva, Primar

**Referitor: Alimentarea cu gaze naturale a localităților aparținătoare comunei
Cârlogani, jud. Olt**

Urmare a adresei dvs., înregistrată la S.N.T.G.N Transgaz S.A cu nr. 31.390 / 22.04.2021, privind alimentarea cu gaze naturale a localităților aparținătoare comunei Cârlogani, jud. Olt, vă transmitem următorul:

AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Doba – Slatina, DN250, PN25 bar, a unui modul SRMP de PN25 bar cu o capacitate tehnologică de **$Q = 1.500 \text{ Sm}^3/\text{h}$** , care va fi amplasat la limita zonei administrativ teritorială a localității Cepari (localitate aparținătoare comunei), **prin intermediul unei conducte de racord DN150, PN25 bar în lungime de cca. 2,2 km.**
Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă, sunt: X:(437271) și Y:(332897).
2. De asemenea menționăm că, atât amplasamentul, cât și caracteristicile tehnice ale SRM-ului și ale conductei de racord trebuie definitive de către proiectant, în funcție de situația din teren și de analiza tehnico-economică, astfel încât, racordul și SRM-ul să se amplaseze cât mai aproape de conducta de transport gaze naturale, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 172 / 25.09.2020.
3. Pentru racordarea la ST câștigătorul licitației serviciului de distribuție gaze naturale va solicita la SNTGN Transgaz S.A avizul tehnic de racordare (ATR) și va încheia contractul de racordare în conformitate cu Ordinului ANRE nr. 172 / 25.09.2020, actualizat și Legea nr. 123 / 2012 – Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Acest aviz a fost eliberat pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION

